

OBEC VALASKÁ

Stavebný úrad

Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská

zákl. č. spisu: 427/2018

zo dňa: 28.02.2019

Vybavuje: Ing. Dzubáková (č. tel. 048/6306282), email: gabriela.dzubakova@brezno.sk

VEC:

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Dňa 11.09.2018 podala a dňa 26.02.2019 doplnila spoločnosť **Stredoslovenská distribučná a.s.** so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, Žilina** v zastúpení spoločnosťou **eExarsro, Mlynská 42, Selce** so splnomocneným **Ing. Petrom Falušom, Šalgotariánska 3, Banská Bystrica** na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **“10764-Bystrá-pri jaskyni-predĺženie NN kábla z 417/ts/bystra_obec.4”** na pozemkoch parc.č. KN - C líniová stavba v kat. úz. Valaská.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Popis zámeru:

SO 01 : Predĺženie NN kábla AYKY – J3x240+120 mm2.

Zemné káblové vedenie bude pripojené v 417 /ts/bystrá _ obec.4 z piatej odbočky rozvádzača RST. Bude použitý kábel A YKY -J3x240+ 70, ktorý bude vedený v zemi v káblovej ryhe 80/35 cm, kde bude v korugovanej chráničke FXKVR 110 mm. Kábel bude privedený do skrine PRIS3, ktorá bude osadená na mieste križovania s káblom AYKY-J3x120+70 ktorý vedie od TS Jaskyňa ku skrini HDS. Tento kábel bude pri skrini rozrezaný a zaústený do novej PRIS3 a to tak že jeden koniec bude odrezaný dlhší, aby došiel do novej skrine. Druhý koniec kábla bude naspojovaný a zapojený- vid'. výkr. 03_CSS_001_171 0764 . Do výkopu s káblom A YKY -J3x240+ 120 bude uložený aj pozinkovaný zemný pás FeZn 30/4 mm za účelom vybudovania uzemnenia rozpojovacej skrine. Pri skrini PRIS3 musí byť hodnota zemného odporu Rz~15Q. Nad káblom 30 cm pod úrovňou terénu sa uloží výstražná fólia červenej farby Š. 33 cm. Rezy káblovou ryhou sú na výkrese 06_DSO _001_1710764. Na mieste trafostanice TS Jaskyňa bude osadená ďalšia rozpojovacia skriňa PRIS2.1 do ktorej bude pripojený existujúci kábel A YKY-J3x120+70, ktorý bude v RST TS odpojený. Do tejto skrine bude potom zapojený aj vývod na jaskyňu.

SO-02 : Demontáž VNP.

Po uvedení do prevádzky novovybudovanej trasy pre napájanie jaskyne bude možné zdemontovať 417/ts/bystra_jaskyna. Demontáž bude začínať odpojením vodičov na PB 94, ktoré bude urobené pri vypnutom vedení Č. 417. Po odpojení vodičov sa následne zdemontuje podporný bod s úsekovým odpínačom a vodiče prípojky.

SO-03 : Demontáž trafostanice 417/ts/bystra_jaskyna.

Demontáž trafostanice bude možné vykonávať súčasne s demotážou VNP. TS bude zdemontovaná celá.

Obec Valaská v zastúpení starostom obce ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (stavebný úrad) a podľa § 61 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania začatie konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr **15 dní** od doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade - stavebnom úrade so sídlom na Nám. gen. M. R. Štefánika č. 1, prízemie, č. dv. 12 v pracovných dňoch.

OBEC VALASKÁ
Námestie 1. mája 460/8
976 46 VALASKÁ
IČO: 00313904

Jenča
Mgr. Peter Jenča
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa *04.03.2019*

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis organizácie, ktorá
potvrďuje vyvesenie a zvesenie.

Na vedomie:

Ing. Peter Faluš, Šalgotariánska 3, 974 04 Banská Bystrica

Projektant – Ing. Ivan Babjak, F. Švantnera 1181/1, 974 01 Banská Bystrica