

VÝZVA

Pri revízií 22kV/NN vedenia č. 217, 418, 417 – linky v súbehu v úseku podľa mapových podkladov, k.ú. VALASKA (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením.

Ako spoločnosť poverená spoločnosťou

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike Vás týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)

vyzývame

na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 30 dní.

V prípade ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, ktoré ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SSD, príp. ňou poverená osoba v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona o energetike.

Využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.

Prípadný výrub a okliesnenie stromov a iných porastov je z Vašej strany možný iba

- a) za dodržania požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy a požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
- b) **po predchádzajúcom odsúhlasení vykonávania prác zo strany SSD, za týmto účelom je potrebné min. 15 dní pred plánovaným začatím prác práce nahlásiť**

kontaktnéj osobe na tel. 0917 732 448

Slovníček čísel



530 m
2000 ft

Výrub VN 313, 418, 417,
380 Brezno - Podbrezová

