



**DEMONTÁŽ:**

**Trafostanica:**  
- stožiarová trafostanica 400/ts/valaska\_obec.7

**VN vzdušné vedenie:**  
- VN prípojka v dĺžke 40m

**MONTÁŽ:**

**Trafostanica:**  
- postaví sa nová jednotípková trafostanica do 400kVA so skriňou SVS-B do 630A, NN rozvádzač RST so 7 vývodmi (5x 400A + 2x 160A, hl. istič In=400A, prípojnice In=630A  
- použije sa nový trojfázový olejový transformátor s medeným vinutím vo vlnovej nádobe TOHn 319/22, 22/0,40/0,23 kV, 160kVA, IP 00  
- ekvipotenciálne kruhy okolo trafostanice  
- elektromerový rozvádzač typ: RE 1.0 B F403 L 63A P0.

**NN vedenie:**  
- vodiče  
zemný kábel (N)AYY-J 4x240mm<sup>2</sup> - 23m/trasa 4m  
závesný izolovaný vodič NFA2X 4x1220 (dĺ. 55m/trasa 40m)  
- rozpojovacie istiacie skrine  
PRIS 10 DIN1 VV 2/9 P2 IP2x - 1 kus  
PRIS 9 DIN1 VV 3/7 P2 IP2x - 1 kus  
- optická chránička v trase zemného kábla  
- dva nové betónové podperné body  
- zvodnice prepätia 1 sada  
- príslušenstvo pre ukotvenie závesného kábla

**Domové prípojky:**  
- prípojky, ktoré sú pripojené z trafostanice sa pripoja z navrhovanej PRIS č. 1

- jedno-stĺpková trafostanica
- existujúci úsekový odpojovač
- VN zvodnice prepätia ako súčasť poisťkového spodku
- istiacia skriňa PRIS
- elektromerový rozvádzač RE
- uzemnenie
- podperný bod VN vedenia
- betónový podperný bod
- existujúce vzdušné VN vedenie
- nový izolovaný vodič NFA2X
- katastrálna mapa
- mapa určeného operátu
- kanalizácia



ENData, s.r.o., Pofanová 1578/37, 029 01 Námestovo, tel. č. 0905 495 028, email: endata@endata.sk				
<b>ENData</b>	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp.projektant:	Formát: A3
	Ing. Bombjak P.	Ing. Šimurda.T	Ing. Šimurda.T.	Stupeň: PSP/RP
				Dátum: 09/2022
Investor: Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina				
Stavba: 15079 Valaská - Hronská rekonštrukcia 400/ts/valaska_obec.7 a rozšírenie NNK			Miesto stavby:	Valaská
Časť:			Mierka:	
			List č.:	1
Obsah: Situácia rozvodu, navrhovaný stav			Č. výkresu:	2