


OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Číslo spisu
OU-BR-OSZP-2024/000418-012

Brezno
27. 11. 2024



Rozhodnutie

kolaudačné rozhodnutia a povolenie na osobitné užívanie vôd

Výrok

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“ alebo „špeciálny stavebný úrad“) podľa ust. § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Obec Bystrá, v zastúpení starostom obce,
Bystrá 61, 977 01 p. Brezno
(IČO 00 647 856)

I./

podľa ust. § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona v nadväznosti na príslušné ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,

POVOĽUJE OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD,

kontinuálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd odvádzaných na ČOV Bystrá do povrchových vôd recipienta Bystrianka (číslo čiastkového hydrologického poradia 4-23-02-002, kód vodného útvaru SKR0046, typ vodného útvaru K3M) cez pravobrežný výustný objekt v r. km 5,2 v k.ú. obce Valaská.

Látková kapacita ČOV Bystrá pre obec Bystrá je 1200 ekvivalentných obyvateľ'ov (EO).

Zdroj znečistenia ČOV Bystrá – pre obec Bystrá je podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ktoré sa vykonávajú pre oblasť odpadových vôd zaradená do kategórie veľkosti zdroja 501 až 2 000 EO.

Podľa Všeobecne záväznej vyhlášky KÚ ŽP v Banskej Bystrici č. 6/2008 z 25.11.2008, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb je vodný tok Bystrianka v dotknutom úseku vyhlásený za „lososové vody“.

ORGÁN ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY PRE POVOLENIE NA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD URČUJE
NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

1./

a) Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd - kvantitatívne ukazovatele:

$$Q_{hmax} = 4,58 \text{ l/s}$$

$$Q_{priem.} = 1,39 \text{ l/s}$$

$$Q_d = 120 \text{ m}^3/\text{deň}$$

$$Q_r = 43\,800 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b) Povolené koncentračné a bilančné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách = kvalitatívne ukazovatele:

BSK5 (ATM)

- $p/m = 25/60 \text{ mg/l}$

- $3,0 \text{ kg/deň}$

- $1,095 \text{ t/rok}$

NL

- $p/m = 25/60 \text{ mg/l}$

- $3,0 \text{ kg/deň}$

- $1,095 \text{ t/rok}$

CHSKCr

- $p/m = 125/170 \text{ mg/l}$

- 15 kg/deň

- $5,475 \text{ t/rok}$

N-NH₄⁺

- $p/m = 20/40 \text{ mg/l}$

- - kg/deň

- - t/rok

N-NH₄⁺ (Z1)

- $p/m = 30/40 \text{ mg/l}$

- - kg/deň

- - t/rok

PRIČOM:

- BSK5 (ATM) - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie;

- CHSKCr - chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou;

- NL - nerozpustné látky sušené pri 105 0C;

- N-NH₄⁺ - amoniakálny dusík;

- (p) - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie;

- (m) - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke;

Početnosť odberu vzoriek a miesto ich odberu, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
2./

Počas obdobia skúšobnej prevádzky odberať vzorky, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky (p) vo vypúšťaných odpadových vodách v určených ukazovateľoch: v prvom roku 6-krát za rok, t.j. 1 x za dva mesiace. Na prítoku odberať počas skúšobnej prevádzky 3 vzorky.

2.1./

Hodnoty (p) aj (m) sledovať v DVOJHODINOVÝCH ZLIEVANÝCH VZORKÁCH, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek, odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek musí čo najlepšie charakterizovať činnosť čistiaceho zariadenia.

2.2./

MIESTO ODBERU – v mernom objekte ČOV, počas skúšobnej prevádzky aj na prítoku v čerpacej stanici.

2.3./

Prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia (p) pre vypúšťanie odpadových vôd prečistených v ČOV (prípustný počet nevyhovujúcich vzoriek) je 1 vzorka za obdobie posledných 12 mesiacov.

2.4./

PREKROČENIE LIMITNÝCH HODNÔT UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA (m) – NIE JE PRÍPUSTNÉ.

Odporúčané metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov limitných hodnôt a odberu vzoriek vypúšťaných odpadových vôd:

3./

Kvalitatívne ukazovatele vo vodách stanovovať a odoberať vzorky odporúčanými metódami v súlade s Prílohou č. 3. Časť B – Odpadové a osobitné vody a Časť C – Metódy odberu vzoriek Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

3.1./

Ak sú pre príslušný ukazovateľ odporúčané viaceré metódy, nemusia byť vždy rovnocenné. Preto je nevyhnutné zvážiť charakter vzorky a podľa pokynov uvedených v príslušných normách vybrať najvhodnejšiu metódu na stanovenie daného ukazovateľa.

3.2./

Možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú určenej metóde v súlade s ust. § 5 ods. 13 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

3.3./

Odbery vzoriek a analýzy (rozbory) limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách zabezpečiť V AKREDITOVANÝCH LABORATÓRIÁCH v súlade s ust. § 36 ods. 9 vodného zákona a podľa ust. § 5 ods. 14 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ktoré sa vykonávajú pre oblasť odpadových vôd.

Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

4./

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sledovať priamo – v mernom objekte s ultrazvukovou sondou.

4.1./

Meradlo musí mať charakter funkčného meradla, zodpovedať požiadavkám príslušných zákonov a vyhlášok o metrológii, o meradlách a metrologickej kontrole. Doklady o kalibrácii merného objektu mať k dispozícii a v prípade potreby ich predložiť.

4.2./

Údaje v uvedenom intervale evidovať a mať ich k dispozícii.

Spôsob vyhodnotenia a odovzdávania výsledkov merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

5./

Výsledky analytických rozborov a protokoly o odberoch vzoriek odpadových vôd zasielať 1-krát ročne - VŽDY DO 31.01. NASLEDUJÚCEHO KALENDÁRNEHO ROKA - príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, t. j. Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy.

5.1./

Podľa ust. § 6 ods. 6 vodného zákona v nadväznosti na príslušné ustanovenia vyhlášky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách a údaje určené v tomto povolení – poverenej osobe, t. j. Slovenský hydrometeorologický ústav – v termínoch a na tlačivách uvedených v citovanej vyhláške.

5.2./

Podľa ust. § 79 vodného zákona v nadväznosti na príslušné ust. § 11 a § 12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, oznamovať údaje o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd – správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, t. j. SVP, š.p., OZ Povodie Hrona – v termínoch a na tlačivách uvedených v citovanom nariadení vlády.

Ďalšie podmienky:

6./

Vypúšťanie odpadových vôd obtokom je prípustné využívať len v čase mimoriadnej situácie (porucha technických zariadení ČOV a iné prevádzkové poruchy ČOV), a to až po mechanickom prečistení odpadových vôd a za dodržania ust. § 36 ods. 12 zákona o vodách, t.j. na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy a za dodržania podmienok určených správcom vodného toku – SVP, š.p., OZ Povodie Hrona, o ktorých určenie treba vopred písomne požiadať.

7./

V prípade akejkoľvek zmeny, ktorá môže mať vplyv na charakter, zloženie a množstvo vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Bystrá do povrchových vôd recipienta Bystrianka cez pravobrežný výustný objekt v r. km 5,2 v k.ú. obce Valaská musí jej vlastník, resp. prevádzkovateľ bezodkladne oznámiť orgánu štátnej vodnej správy a správcovi vodného toku, a s nimi vopred prerokovať.

8./

Vypracovať prevádzkový poriadok podľa podmienok rozhodnutia, a to v lehote do 90 dní odo dňa vydania tohto rozhodnutia.

9./

Pravidelnou obsluhou, údržbou, čistením a dodržiavaním prevádzkovej disciplíny počas užívania ČOV zabrániť šíreniu nepríjemných pachov do okolia.

10./

V dostatočnom časovom predstihu, pred uplynutím skúšobnej prevádzky požiadať o uvedenie stavby do ďalšej prevádzky (trvalej, resp. predĺženie skúšobnej).

K žiadosti vypracovať vyhodnotenie skúšobnej prevádzky – vyhodnotenie plnenia jednotlivých podmienok povolenia na užívanie stavby aj v súvislosti s jednotlivými podmienkami povolenia na osobitné užívanie vôd. Uvedené predložiť orgánu štátnej vodnej správy a súčasne správcovi vodného toku SVP, š.p. OZ Povodie Hrona, v dostatočnom predstihu pred ukončením skúšobnej prevádzky.

11./

Výustný objekt musí byť trvalo prístupný a udržiavaný.

12./

Povolenie na diskontinuálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd odvádzaných na ČOV Bystrá do povrchových vôd recipienta Bystrianka cez pravobrežný výustný objekt v r. km 5,2 v k.ú. obce Valaská – PLATÍ NA OBDOBIE 10 ROKOV ODO DŇA NADOBUDNUTIA PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA.

II./

podľa ust. § 26 ods. 3 vodného zákona a súlade s ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona,

POVOLEUJE UŽÍVANIE – TRVALÚ PREVÁDZKU

časti vodnej stavby „Splašková kanalizácia“, ktorá bola vybudovaná v súlade s povolením vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Brezne, úsek štátnej vodnej správy, pod číslom ŠVS A 2005/01652 Bek. zo dňa 15.11.2005, ktoré vydal v znení jeho zmien a za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí vo vlastníctve obce Bystrá

a

III./

podľa ust. § 26 ods. 3 vodného zákona a súlade s ust. § 84 ods. 2 stavebného zákona,

POVOLEUJE DOČASNÉ UŽÍVANIE – SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU

vodnej stavby „ČOV Bystrá“, ktorá bola vybudovaná v súlade s povolením vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Brezne, úsek štátnej vodnej správy, pod číslom ŠVS A 2005/01652 Bek. zo dňa 15.11.2005, ktoré vydal v znení jeho zmien a za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, a to

DO TERMÍNU 31.12.2025.

VODNÁ STAVBA JE ZREALIZOVANÁ NA POZEMKOCH parc. č. KN – C 1357/1 a 1288 v k.ú. Valaská a na pozemkoch parc. č. KN – C 2940/1, 349/1, 350, 89/2, 95/2, 152/8, 152/2, 146/1, 144/4, 145, 144/9, 133/15, 242/5, 242/7, 130/2 v k.ú. obce Bystrá.

ÚČEL STAVBY:

Účelom stavby bolo odkanalizovanie obce Bystrá a zneškodňovanie splaškových odpadových vôd na ČOV.

TECHNICKÝ POPIS KOLAUDOVANEJ STAVBY:

Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Bystrá rieši okrem odkanalizovania objektov bytového fondu aj odkanalizovanie objektov občianskej a technickej vybavenosti rekreačného charakteru, ktoré sú v súčasnosti napojené na vlastné, malé ČOV.

Celkovú kanalizačnú sieť tvoria stoky "A" PVC DN 300 dĺžky 2512,36 m, "A1" PVC DN 300 dĺžky 33,00 m, "A2" PVC DN 300 dĺžky 50,00 m, "A3" PVC DN 300 dĺžky 178,54 m a "A4" PVC DN 300 dĺžky 607,52 m, kanalizačné prípojky sú navrhované PVC DN 200 dĺžky 319,01 m. Vo vlastníctve obce sú stoka „A“ od ČOV po šachtu Š2, Š 42 až Š 61 celkovej dĺžky 612,61 m, stoka "A2" PVC DN 300 dĺžky 50,00 m a "A4" PVC DN 300 dĺžky 607,52 m. Kanalizačné šachty sú prefabrikované s úpravou poklopov pre ťažkú dopravu. Trasa kanalizácie je vedená v rámci daných priestorových možností (súvislá zástavba pozdĺž komunikácií, poloha existujúcich inžinierskych vedení) v komunikáciách štátnych ciest I/72, II/584, v miestnych komunikáciách a v zelených pásoch. Kanalizácia križuje vodný tok Bystrianka a kanál ŽP Podbrezová.

Časť kanalizácie nebola budovaná, ale bola využitá pôvodná kanalizácia pri hoteloch Biela medvedica, Hotel Bystrá a chata Limba, ktorá bola prekontrolovaná a nevyhovujúce úseky opravené. Vo vlastníctve StVS, a.s. je splašková kanalizácia stoka „A“ od Š 2 po Š 42 v dĺžke 1805,39 m a stoka A3 v celkovej dĺžke 178,54 m – Š39, Š 65 – Š 69 a Š 70 – Š 73.

ČOV je umiestnená na konci obce Bystrá na ľavej strane štátnej cesty smerom na Podbrezovú vo vzdialenosti cca 25,0 m od toku Bystrianka. Výškovo je ČOV osadená cca 1,0 m nad okolitým terénom.

Čistiareň odpadových vôd - strojnotechnologická časť ČOV je delená na nasledujúce prevádzkové súbory:

PS-01 Mechanické predčistenie

PS-02 Prečerpávanie odpadových vôd

PS-03 Biologické čistenie

PS-04 Dúchadlá a rozvod vzduchu

PS-05 Kalové hospodárstvo

PS-06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS-07 Merný objekt

Na mechanické predčistenie slúži nový objekt NPZ (nádrž primárneho záchytu) pred ČS, s celkovým objemom 6,28 m³. V NPZ sú usadené jemné ručne stierané hrablice so šírkou medzier 15 mm. V čerpacej stanici sú umiestnené dve nové ponorné čerpadlá o výkone 6,21 l/s, zároveň je vybavená prevzdušňovacím systémom (trvalé/prerušované premiešavanie jej obsahu).

Nové technologické usporiadanie čistenia je založené na nízkozátážovej aktivácii s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu. V aktivácii je využívaná jemnobublinová aerácia. Kal je oddeľovaný protiprúdnou filtráciou vstavanej separačnej časti ČOV. Nátok do separácie je v spodnej časti štrbinovým otvorom.

Prebytočný kal je prečerpávaný do dvoch kalojemov. Vyčistená odpadová voda odteká nerezovým odtokovým žľabom s pílovými prepadmi do merného objektu a následne výustným objektom do recipientu Bystrianka. Meranie prietoku je zabezpečené (v Parschalovom žľabe) ultrazvukovým prietokomerom MuJtiCont P-200 s meracím rozsahom 0,4-10 m.

ORGÁN ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY PRE TRVALÉ UŽÍVANIE ČASTI VODNEJ STAVBY A DOČASNÉ UŽÍVANIE VODNEJ STAVBY ČOV - SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU PODĽA UST. § 26 ODS. 2 VODNÉHO ZÁKONA A UST. § 84 ODS. 2 STAVEBNÉHO ZÁKONA URČUJE TIETO ZÁVÄZNÉ PODMIENKY:

1./

Vodnú stavbu v skúšobnej prevádzke užívať len v rozsahu vymedzeného účelu užívania týmto rozhodnutím.

2./

Udržiavať vodnú stavbu v riadnom technickom stave tak, aby nedošlo k vzniku hygienických, požiarnych alebo bezpečnostných závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a vykonávať pravidelnú údržbu a revízie v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

3./

O prevádzke vodnej stavby viesť „Prevádzkový denník“, v ktorom budú zaznamenávané všetky činnosti súvisiace s obsluhou, kontrolou, údržbou, skúškami, prípadne opravami verejnej kanalizácie.

4./

Vodnú stavbu prevádzkovať v zmysle schváleného prevádzkového poriadku a v súlade s podmienkami povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie splaškových odpadových vôd prečistených v ČOV určenými vo výrokovvej časti I./ tohto rozhodnutia.

5./

Zpracovanie čistiacich procesov vykonať pod odborným dohľadom dodávateľa technológie.

6./

Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu vodnej stavby a predmetné právoplatné rozhodnutie uchovávať po celý čas jej užívania. Ak dôjde k zmene vlastníka stavby odovzdá ju novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby špeciálnemu stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona).

7./

V prípade vzniku odpadov počas užívania vodnej stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem.

8./

Aktualizovať prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku v zmysle podmienok tohto rozhodnutia v termíne do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

9./

Slovenská správa ciest, a.s., IVaSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica (IČO 00 003 328) požaduje dodržať nasledovné:

- Stavebník požiada SSC IVSC Banská Bystrica o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve SR a správe SSC, na ktorých je umiestnená kanalizácia – na základe geodetického zamerania a určenia hodnoty vecného bremena.

- Existujúci vjazd k ČOV upraviť v zmysle platných STN a TP na základe vypracovanej PD projektantom pre dopravné stavby.

10./

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (IČO 36 022 047) požadujú dodržať nasledovné:

- Zabezpečiť náhradný zdroj energie.

11./

Pred ukončením skúšobnej prevádzky je vlastník vodnej stavby povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky, resp. predĺženie skúšobnej, a to v dostatočnom časovom predstihu min. 90 dní pred jej ukončením spolu s písomným vyhodnotením celého dovtedajšieho obdobia skúšobnej prevádzky (vrátane plnenia jednotlivých podmienok povolenia na dočasné užívanie v skúšobnej prevádzke a aj podmienok súvisiacich s povolením na osobitné užívanie vôd).

Námietky účastníkov konania:

V KONANÍ NEBOLA UPLATNENÁ ŽIADNA NÁMIETKA ÚČASTNÍKOV KONANIA ANI DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY. PRIPOMIENKY A PODMIENKY DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY BOLI PREMIETNUTÉ DO PODMIENOK TOHTO ROZHODNUTIA.

Odôvodnenie

Obec Bystrá, v zastúpení starostom obce, Bystrá 61, 977 01 Brezno (IČO 00 647 856) podala na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) dňa 18.10.2011 návrh na kolaudačné konanie a na vydanie kolaudačného rozhodnutia o uvedení vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Bystrá“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN – C 1357/1 a 1288 v k.ú. Valaská a na pozemkoch parc. č. KN – C 2940/1, 349/1, 350, 89/2, 95/2, 152/8, 152/2, 146/1, 144/4, 145, 144/9, 133/15, 242/5, 242/7, 130/2 v k.ú. obce Bystrá do prevádzky.

Vodnú stavbu „Kanalizácia a ČOV Bystrá“ – líniová stavba podľa ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa ust. § 66 stavebného zákona povolil Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, úsek štátnej vodnej správy rozhodnutím vydaným pod číslom ŠVS A 2005/01652 Bek. zo dňa 15.11.2005 v znení jeho zmien.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznámil listom č. ŠVS A 2011/01619 Kan zo dňa 25.10.2011 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 18.11.2011 o 09:30 hod. so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov na Obecnom úrade v Bystrej v kancelárii starostu obce. Nakoľko stavebník nepredložil v deň konania podklady potrebné pre vydanie kolaudačného konania bolo listom značky ŠVS A 2012/00072 Kan zo dňa 12.06.2012 zvolané opätovné konanie za účelom doriešenia vlastníckych vzťahov a uvedenia vodnej stavby do prevádzky na deň 03.07.2012. V deň konania na základe záverov z konania bolo zrejmé, že stavbu nie je možné uviesť do prevádzky do doriešenia vlastníckych vzťahov k vodnej stavbe. Následne bolo zvolané opakované konanie listom značky OU-BR-OSZP-2014/00003727 zo dňa 09.06.2014 na deň 24.06.2014. Nakoľko neboli predložené požadované podklady Okresný úrad Brezno nevydal kolaudačné rozhodnutie. Dňa 25.04.2024 Obec Bystrá v zastúpení starostom obce doložila požadované podklady a Okresný úrad Brezno, odbor

starostlivosti o životné prostredie opätovne zvolal kolaudačné konanie listom č. OU-BR-OSZP-2024/000418-009 zo dňa 11.07.2024 na deň 06.08.2024.

Neznámi účastníci konania boli oboznámení s predmetným konaním verejnou vyhláškou vyvesenou na úradných tabuliach obcí Bystrá a Valaská po dobu 15 dní odo dňa ich doručenia, a tiež na úradnej tabuli správneho orgánu. Zároveň bolo oznámenie zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, a tiež na ústrednom portály verejnej správy <https://cuet.slovensko.sk/>, t. j. centrálna úradná elektronická tabuľa, tzv. CUET.

V deň kolaudačného konania a ani ku dňu vydania rozhodnutia neboli vznesené námietky a pripomienky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia.

Obec Bystrá spolu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložili a ku dňu vydania rozhodnutia doplnili potrebné doklady a písomnosti v zmysle stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok a iných súvisiacich právnych predpisov a právnych noriem a nariadení. Predmetné doklady sú súčasťou spisového materiálu.

Z ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou bolo zistené, že stavba je dokončená a zároveň bol vyhotovený protokol, ktorý tvorí súčasť spisového materiálu. Podmienky a pripomienky ostatných účastníkov konania boli sčasti akceptované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Orgán štátnej vodnej správy nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia na osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie odpadových vôd prečistených v ČOV Bystrá do povrchových vôd recipienta Bystrianka (číslo čiastkového hydrologického poradia 4-23-02-002, kód vodného útvaru SKR0046, typ vodného útvaru K3M) cez pravobrežný výustný objekt v r. km 5,2 v k.ú. obce Valaská.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad rozhodoval v časti I. tohto rozhodnutia v súlade s ust. § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorým vydal povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby. Pre kontinuálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd odvádzaných na ČOV Bystrá splaškovou kanalizáciou do povrchových vôd recipienta Bystrianka cez pravobrežný výustný objekt v r. km 5,2 v k.ú. obce Valaská orgán štátnej vodnej správy určil podmienky a povinnosti, a tiež časovú platnosť povolenia.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad rozhodoval v časti II. tohto rozhodnutia v súlade s ust. § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona a časť stavby splaškovej kanalizácie uviedol do trvalej prevádzky. Orgán štátnej vodnej správy ako povoľujúci orgán v správnom konaní zistil, že povolením trvalého užívania vodnej stavby nebudú ohrozené záujmy chránené vodným zákonom, práva a právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti II. tohto rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad rozhodoval v časti III. tohto rozhodnutia v súlade s ust. § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s ust. § 84 ods. 2 stavebného zákona, ktorý upravuje konanie o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku. Pridržiaval sa tiež ust. § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Orgán štátnej vodnej správy ako povoľujúci orgán v správnom konaní zistil, že povolením dočasného užívania vodnej stavby ČOV na skúšobnú prevádzku nebudú ohrozené záujmy chránené vodným zákonom, práva a právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti III. tohto rozhodnutia.

- Toto rozhodnutie má charakter VEREJNEJ VYHLÁŠKY.
- Musí byť VYVESENÉ po dobu 15 dní odo dňa doručenia na úradnej tabuli OBCE BYSTRÁ a na úradnej tabuli OBCE VALASKÁ spôsobom miestne obvyklým, a tiež na úradnej tabuli SPRÁVNEHO ORGÁNU, t. j. Okresný úrad Brezno.

- Zároveň je toto rozhodnutie zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, a tiež na ústrednom portály verejnej správy <https://cuet.slovensko.sk/>, t.j. centrálna úradná elektronická tabuľa, tzv. CUET.
- Po uplynutí stanovenej 15-dňovej lehoty, OBEC BYSTRÁ a OBEC VALASKÁ toto rozhodnutie ZVESIA a ZAŠLÚ ho na Okresný úrad Brezno ako doklad o jeho doručení, nakoľko posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: _____

otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené dňa: _____

otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Úkon tohto rozhodnutia nebol v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnený. Obce sú od úhrady správnych poplatkov oslobodené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zuzana Adameková PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10151

Doručuje sa

Obec Bystrá, starosta obce, Bystrá 61, 977 01 Bystrá, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska
cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
OZ HOREHRONIE, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, Slovenská republika
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Valaská, starosta obce, Námestie 1.mája 460/8, Valaská, Brezno
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusova, 977 01 Brezno

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1

Okresný úrad Brezno, OSZP, úsek SS OH, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Okresný úrad Brezno, PLO, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Okresný úrad Brezno, odbor CD a PK, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5

Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica 1